

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora (ZureP-3, Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge št. **25-232-2429** z dne **7. 11. 2025** izdaja

URBI D.O.O.
TRNOVSKI PRISTAN 2

1000 LJUBLJANA

MNENJE K OBČINSKEM PROSTORSKEM PLANU št. 3997

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Občinski prostorski plan Občine Mokronog - Trebelno, št. izdelal URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
Naročnik: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z vlogo št. 25-232-2429 z dne 7.11.2025 zaprosil za izdajo mnenja k Občinskem prostorskem planu občine Mokronog - Trebelno, za opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev in načrtovanih prostorskih posegov v prostor v območju občine Mokronog - Trebelno v skladu s osnutkom OPP.

Mnenje k osnutku OPP dajemo na podlagi osnutka OPP, katerega je izdelal URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, situacije zasnove gospodarske javne infrastrukture in infrastrukture družbenega pomena - list št. 2 v merilu 1: 50.000 in situacije s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d..

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanega mnenja k osnutku OPP.

II. POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V fazi nadaljnjega načrtovanja OPP je potrebno varovalne pasove obstoječih in predvidenih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d. upoštevati kot omejitvene faktorje v skladu z 468. členom Energetskega zakona EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/2014), kateri znašajo:
 - za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;
 - za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;
 - za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m;
 - za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m;
 - za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m;
 - za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.

Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega nadzemnega voda in osi vsakega posameznega podzemnega elektroenergetskega sistema oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje.

O vseh varovalnih pasovih odloča 468. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14).

2. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.
3. Potek obstoječih el. en. vodov v območju Občine Mokronog - Trebelno vam v prilogi pošiljamo v aktivni elektronski obliki po elektronski pošti (na naslov katarinad@urbi.si), kar je potrebno prikazati v skupni situaciji gospodarske javne infrastrukture.
4. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
5. Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih področjih.
6. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
7. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10).
8. Za potrebe območij na katerih bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno pri ELEKTRO CELJE, d.d. posebej naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
9. Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je treba upoštevati: REDOS 2050 – Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro Celje d. d.: Posavje, Obsoteljsko in Kozjansko, št. študije 2591/5, katero je izdelal ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
10. Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si morajo investitorji pridobiti od Elektra Celje, d.d. dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo in soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.
11. Trase in lokacije predvidenih SN daljinovodov, kablovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami 20/0,4 kV bo Elektro Celje, d.d. določilo s srednjeročnimi in letnimi plani investicij z ozirom na kritične razmere v nizkonapetostnem omrežju na predmetnem območju.
12. Pri nadaljnjem načrtovanju OPP si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti mnenja v skladu z veljavno zakonodajo.

Celje, 3. 12. 2025

Pripravil/-a:

Roman Rezar



Služba za razvoj:

David Počivavšek, univ. dipl. inž. el.



Podpisnik: DAVID POČIVAVŠEK
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 013EB02900000000572B83FD
Potek veljavnosti: 23. 04. 2029
Čas podpisa: 03. 12. 2025 12:30
Št. dokumenta: 4080-6-43/2025-7

Poslano:

- URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (poslano po elektronski pošti na naslov katarinad@urbi.si)
- arhiv (DE Krško - g. Miran Jankovič, Nadzorništvo Mokronog)

Priloge:

- Situacija zasnove GJI in infrastrukture družbenega pomena - list št. 2
- Situacije s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d..
- Podatki o obstoječih in predvidenih el. en. vodih in napravah Elektra Celje d.d. v aktivni elektronski obliki